



Die Relaiskontakte sind potentialfrei  
 Die Relais ( außer K3 ) sind bei > 4 Pa geschlossen  
 max. Belastbarkeit der Relais beträgt 10 A / 230 V  
 K3 ist geöffnet und schliesst nach ca. 90 s bei < 4 Pa Unterdruck  
 Die Klemmen 7 und 8 können z.B. für eine Zuluftsteuerung benutzt werden  
 Bei Unterdruck < 4 Pa öffnen die Relais ( außer K3 ) nach ca. 150 Sekunden

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung: Rauchzugwächter ZP4	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.: 26.08.2014	Kooymans		Zeichnungs-Nr.: 930023
		gepr.:			
Erich Huber GmbH Germlinden					